

Отчёт

МОУ ИРМО «Никольская СОШ»

Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки пожарной безопасности (предписание №46/1/1) от 26 апреля 2016 года:

	Выявленные нарушения	Принятые меры	сумма
1.	Здание школы не обеспечено источником наружного противопожарного водоснабжения	Подано ходатайство в Управление образования	Осмечено 296649,64 руб.
2.	Не обеспечено наличие средств подъёма личного состава подразделений пожарной охраны на кровлю зданий школы	Подано ходатайство в Управление образования	Требуется проектирование Высота здания средней школы 6,64 м. Высота здания начальной школы 6,04 м.
3.	Помещение подвала не оснащено автоматической пожарной сигнализацией	Выполнено	
4.	Помещение варочного цеха не оснащено автоматической пожарной сигнализацией		
5.	В спортивном зале система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии		

Директор _____

Лепешкина

О.Б. Лепешкина

